



**ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Прокуратура
Ростовской области**

**Прокуратура
Ворошиловского района
г. Ростова-на-Дону**

ул. Орбитальная, 34
г. Ростов-на-Дону, 344115
04.2020 7-283020

№ _____

Заведующей МБДОУ
г. Ростова-на-Дону «Детский сад
№ 313»

Поповой Л.В.

ул. Стартовая, 8/1,
г. Ростов -на-Дону, 344092

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства в области
антитеррористической защищенности
и пожарной безопасности

Прокуратурой района во исполнение п. 2.1 решения межведомственного совещания от 27.12.2019 № 8 «О состоянии эффективности деятельности УМВД России по г. Ростову-на-Дону и органов местного самоуправления по профилактике и предупреждению межнациональных конфликтов, экстремистских и террористических проявлений, в том числе в среде мигрантов» проведена проверка исполнения требований законодательства в области пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, в части реализации мер по предупреждению, пресечению, противодействию терроризму в деятельности МБДОУ г. Ростова-на-Дону «Детский сад № 313».

Установлено, что МБДОУ г. Ростова-на-Дону «Детский сад № 313 (ОГРН: 1076161004908, ИНН: 6161049745), осуществляет деятельность по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Стартовая, д. 8/1 и действует на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 12.08.2015 № 5473.

Ст. 1 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее - Закон РФ № 35-ФЗ) закрепляет правовую основу противодействия терроризму, которую составляют: Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, настоящий Федеральный закон и другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, а также принимаемые в соответствии

И1 № 030257

с ними нормативные правовые акты других федеральных органов государственной власти.

Противодействие терроризму - это деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по:

- предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма);

- выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом);

- минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма (ч. 4 ст. 3 Закона РФ № 35-ФЗ).

Согласно постановлению Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее - Постановление Правительства № 1006) настоящие требования к антитеррористической защищенности устанавливаются обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации (далее - объект (территория)).

В ходе проверки в МБДОУ г. Ростова-на-Дону «Детский сад № 313» выявлены нарушения требований к антитеррористической защищенности объекта, которому присвоена 3 категория опасности, предусмотренные Законом РФ № 35-ФЗ, Постановлением Правительства № 1006.

Учреждение не оснащено ручными или стационарными металлоискателями, предусмотренными как дополнительная мера обеспечения безопасности, что является нарушением требований подп. «д» п. 25 Постановления Правительства № 1006.

В нарушение подп. «б» п. 25 раздела III Постановления Правительства № 1006 на объекте отсутствуют договоры на обеспечение охраны сотрудниками частных охранных организаций. Охрану объекта обеспечивают физические лица в должности сторожей.

В нарушение п. 30 раздела III Постановления Правительства № 1006 на объекте не в полной мере соблюдается внутриобъектовый режим, бесперебойная работа системы видеонаблюдения не обеспечена. Объект оснащен 16 видеокамерами, вместе с тем срок хранения составляет 15 суток, вместо предусмотренных 30.

Не смотря на требования, предусмотренные подп. «ж», «з» п. 18, подп. «е», «з» п. 24 раздела III Постановления Правительства № 1006,

ответственными лицами учреждения не организуется индивидуальная работа с сотрудниками учреждения по вопросам противодействия идеологии терроризма и экстремизма в образовательной деятельности. С работниками объекта практические занятия и инструктажи о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта не проводятся.

Согласно п. 3 ст. 3 Закона № 35-ФЗ террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Закон РФ № 123-ФЗ) определены основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» утверждены правила противопожарного режима, которые содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности (далее - Правила противопожарного режима).

В ходе проверки выявлены нарушения вышеназванного законодательства, в том числе на объекте защиты:

1. В нарушение п. 5.3. СП 3.13.130.2009 над выходом из группы № 3 отсутствует световой пожарный оповещатель табло «Выход».

2. В нарушение п. 13.3.6 СП № 5.13130.2009 в группе № 3 горизонтальное расстояние от дымового пожарного извещателя до лампы освещения составляет менее 0,5 м.

3. Вопреки требованиям п. 13.14.12 СП 5.13130.2009 в помещении пожарного поста отсутствует аварийное освещение.

Таким образом, руководством МБДОУ г. Ростова-на-Дону «Детский сад № 313» не в полном объеме исполнены требования законодательства в области антитеррористической защищенности и пожарной безопасности в части принятия организационных мер по предупреждению и пресечению действий террористического характера.

Принимая во внимание, изложенное и руководствуясь ст. 6, 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2201-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Принять конкретные меры по устранению нарушений законов, их причин и условий им способствующих.

2. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, заблаговременно уведомив о дате и времени рассмотрения в письменной форме.

3. Рассмотреть вопрос о возможной реализации права работодателя, предусмотренного ч. 1 ст. 192 ТК РФ, на применение дисциплинарных взысканий к виновным лицам.

4. О результатах рассмотрения представления информировать прокуратуру в течение месяца со дня его получения в письменной форме с приложением заверенных копий документов, касающихся рассмотрения представления.

Прокурор района
старший советник юстиции



В.В. Семенченко