



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ  
344091, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 132, Телефон: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49  
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn\_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 25-9/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о  
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах  
защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Ростова-на-Дону  
«Детский сад № 313»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 25 – 9 от «25» февраля 2021 г. заместителя Главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Кириченко П.Н., ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» была проведена внеплановая / выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Ростова-на-Дону «Детский сад № 313» (здание дошкольного образовательного учреждения), фактически осуществляющего деятельность по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Стартовая, 8/1.

(место проведения проверки) (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная)  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

24.03.2021 с 14 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. Продолжительность 02 час. 00 мин.

02.04.2021 с 14 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. Продолжительность 02 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки составила: 2 рабочих дня, 04 час 00 мин

проверку проводил(а):

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – старший инспектор отделения НД и ПР по Ворошиловскому району ОНД и ПР по г. Ростову-на-Дону УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области капитан внутренней службы Кирпилев Н.И.

совместно с: И.О Заведующего детского сада № 313 Мистейко И.А

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:



№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На объекте защиты, системами (составными частями) пожарной автоматики и оповещения людей о пожаре достигнуто предельное состояние (срок службы), в том числе после ремонта, регламентируемое проектными решениями и технической документацией завода изготовителя	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4	01.02.2022	
2.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.4.2 СП 1.13130 лестницы 3-го типа размещены не у глухих частей стен ( без световых проемов), а размещена на расстоянии менее 1 м. от плоскости оконных проемов групп №1,2,3,4, помещения спортивного и музыкального зала.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4	01.02.2022	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Старший инспектор отделения НДиПР по Ворошиловскому району ОНДиПР по г. Ростову-на-Дону УНДиПР Главного управления МЧС России по Ростовской области лейтенант внутренней службы Кирилев Николай Игоревич

Предписание на 2 стр. для исполнения получил:

*Мещеряков Алексей Александрович, и.о. заведующего*

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«02» апреля 2021 г.

*Кирилев*

(подпись)